

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง สืบบราควัสดุ
ครั้งที่ พทว 68-00114

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสืบบราควัสดุ จำนวน 1 รายการ คือ

1. แผ่นกรองอากาศ MEDIUM – FILTER EFF 90-95% กรอบอลูมิเนียม 1 ตัว/กล่อง (1219x610x66 F8)
จำนวน 10 ตัว

โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาดังนี้

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยื่นราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบสินค้าที่เสนอไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันมาลงนามในใบสั่งซื้อ
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันสินค้าที่เสนอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
4. ผู้ที่เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อก/แบบรูป ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาใบเสนอราคาของท่าน
5. ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้
ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ หากพ้นกำหนดปรากฏว่าท่านไม่สามารถมาทำข้อตกลงได้ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิตาม
เงื่อนไขนี้ ข้อสินค้านี้กล่าวจากบุคคลอื่นแทนท่านทันที

การยื่นซองเสนอราคา

1. เสนอราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ส่งใบเสนอราคาทาง E-mail Address: wilkae@kku.ac.th
3. เอกสารในการเสนอราคาคือใบเสนอราคา และแคตตาล็อกของสินค้าที่เสนอหรือแบบรูป (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568

(นางมยุรี เชิดชู)

รักษาการหัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่

หน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2

โทร 043-363848

ติดต่อ คุณวิลาสินี แก้วสุข

รายละเอียดวัสดุ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ : แผ่นกรองอากาศ Medium filter ขนาด 1219x610x66 F8 จำนวน 10 กล่อง

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 แผ่นกรองอากาศชั้นกลาง เป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง ใช้กรองอากาศก่อนเข้า Outside Air Unit และ Air Handling Unit หรือก่อนจ่ายเข้าห้องปรับอากาศ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปอุดตันบริเวณส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนระบบปรับอากาศตัวกรองต้องมีลักษณะเป็นการพับจีบซ้อนกันของเนื้อกรอง ในรูปแบบ Compact (Pleated in Compact) เนื้อกรองทำจากใยแก้ว Glass Fiber paper โครงสร้างกับเนื้อกรองถูกเชื่อมให้ยึดเกาะกันอย่างดี โครงสร้างเฟรมทำมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูป

1.2

1.2 กรอบ (Frame) : โครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป (ขนาด 1219x610x66 มิลลิเมตร)

1.3 เนื้อกรอง (Media) : เนื้อกรองทำจากใยแก้ว Glass Fiber paper เป็นพื้นเดียวกัน โดยมีตัวกั้นกลางเป็นชนิด Hot melt ซึ่งตัวกรองอยู่ในรูปแบบกล่อง (Mini pleat Pack)

1.4 ประสิทธิภาพ : MERV 14 (ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2:2007) หรือ F8 (ตามมาตรฐาน EN779:2012) (90-95%) และ ePM1 70% ตามมาตรฐาน ISO16890

1.5 ปริมาณลมผ่านแผ่นกรองอากาศ : ไม่มากกว่า 2.5 เมตรต่อวินาที

1.6 ความดันตกคร่อมขณะแผ่นกรองสะอาด : ไม่เกิน 100 ปาสคาล

1.7 ความดันตกคร่อมขณะแผ่นกรองตัน : ไม่เกิน 450 ปาสคาล

1.8 อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง : ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส

1.9 เอกสารประกอบการอนุมัติ 1) ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001จากโรงงานผู้ผลิต


2. เงื่อนไขการเสนอราคา

2.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ...6 เดือน

2.2 กำหนดส่งมอบไม่เกิน ..60.....วัน


2.3 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า90.....วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา


(นายพรชัย อนุภาพไพบูรณ์)

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

EN 729 F8 80-95% MERV 14

 Clean Air Solutions
Panolair F8-1219*610*66-11/22
Size: 1219x610x66
Nominal AirFlow: 1205 m³/h
Filter Class: F8
Serial No: 7-4349038
Article No: 2800063



Air Flow



Tel: 051 320 1200

