

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง สืบราคาครุภัณฑ์

ครั้งที่ พทค 68-00058

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสืบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ

1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคา ดังนี้

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยื่นราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบสินค้าที่เสนอไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันมาลงนามในใบสั่งซื้อ
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันสินค้าที่เสนอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
4. ผู้ที่เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อก/แบบรูป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบเสนอราคาของท่าน
5. ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ หากพ้นกำหนดปรากฏว่าท่านไม่สามารถมาทำข้อตกลงได้ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้ ชื่อสินค้าดังกล่าวจากบุคคลอื่นแทนท่านทันที

การยื่นซองเสนอราคา

1. เสนอราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ส่งใบเสนอราคาทาง E-mail Address: Kornsir@kku.ac.th
3. เอกสารในการเสนอราคาคือใบเสนอราคา และแคตตาล็อกของสินค้าที่เสนอหรือแบบรูป (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(นางมยุรี เชิดชู)

รักษาการหัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่

หน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2

โทร 043-363230

ติดต่อ คุณกรแก้ว ศรีมาร์ตัน

รายละเอียดครุภัณฑ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- 1.1 ขนาดการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง
- 1.2 ขนาดการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง
- 1.3 แผ่นฟอกอากาศช่วยในการกำจัดกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์
- 1.4 ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- 1.5 สารทำความเย็น R32
- 1.6 แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- 1.7 มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- 1.8 มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- 1.9 รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี, รับประกันอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 2.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 2.2 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน
- 2.3 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน


3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

(รองศาสตราจารย์แพรว โคตรฐนิน)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

(นางสาวปิยะธิดา นาคขุนทด)
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์

รูปภาพประกอบ



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'W' followed by a long horizontal stroke.

(รองศาสตราจารย์แพรว โคตรรุฉิน)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา