

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง สืบราคาวัสดุ  
ครั้งที่ พทว 69-P0069

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะสืบราคาวัสดุจำนวน 1 รายการ คือ

1. มอเตอร์พัดลมคอลย์เย็น 1/10HP TC-VN 220v. 50Hz แกนเดี่ยว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ตัว โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาดังนี้

เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยื่นราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบสินค้าที่เสนอไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันมาลงนามในใบสั่งซื้อ
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรับประกันสินค้าที่เสนอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
4. ผู้ที่เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคาพร้อมแคตตาล็อก/แบบรูป ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบเสนอราคาของท่าน
5. ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ หากพ้นกำหนดปรากฏว่าท่านไม่สามารถมาทำข้อตกลงได้ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้ ข้อเสนอคัดง้างจากบุคคลอื่นแทนท่านทันที

การยื่นซองเสนอราคา

1. เสนอราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ส่งใบเสนอราคาทาง E-mail Address: Saruttaya\_s@hotmail.com
3. เอกสารในการเสนอราคาคือใบเสนอราคา และแคตตาล็อกของสินค้าที่เสนอหรือแบบรูป (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

(นางสาวณัชชาธิ์ โชติธนพงศ์สถิต)

หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่

หน่วยจัดหาพัสดุ อาคารงานพัสดุ ชั้น 2

โทร 043-348888 ต่อ 64193

ติดต่อ คุณศรุตยา ศรีมาร์ตัน

(หมายเหตุ : ให้นำใบเสนอราคาใส่ซองพร้อมปิดผนึก นำส่งเจ้าหน้าที่ ณ อาคารพัสดุชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น)



### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม  
ที่: อว 660301.6.1.17/69-0000388  
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษา วิธีเฉพาะเจาะจง  
เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63222,63226  
วันที่ขอซื้อ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2568  
วันที่ต้องการใช้

69

ด้วยงานบริการวิศวกรรม(Division)มีความประสงค์จะใช้พัสดุรายการต่อไปนี้เพื่อ:ทดแทนที่ชำรุด

สถานที่จัดส่ง: งานบริการวิศวกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามใบแจ้งซ่อมเลขที่สว.1-06041/67(18397-67)ใช้ที่หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น15  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

( นายกิตติพันธ์ สุวรรณภู )  
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

( นายอรรถวิทย์ ตีนาง )  
หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน

K  
14/11/69

( ) เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว ( ) เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน ( / ) แบบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการใช้ ต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	40151605MOTOR031	มอเตอร์พัดลมคอล์ยเย็น1/10HP TC-VN 220v. 50Hz แกนเดี่ยว(พร้อมติดตั้ง)	ตัว	1	5,800.00	5,800.00	-	0.00

รวมเป็นเงิน: 5,800.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 406.00 บาท

รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,206.00 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ

- อนุมัติตามเสนอและให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป
- ไม่อนุมัติเพราะ .....

ลงชื่อ.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยองอาจ สมอินทร์)  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นายอรรถวิทย์ ตีนาง ประธานกรรมการ
- นายกิตติพันธ์ สุวรรณภู กรรมการ
- นายอาทิตย์ สุขนิรันดร์ กรรมการ

#### หมายเหตุ

- การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความในครบทุกช่องด้วย
- พัสดุที่ขออนุมัติจัดซื้อจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
- หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 63640 , 63230 , 63220
- หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63055

เรียน.....  
เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ  
วันที่ 21 ส.ค. 2563

(นางสาวณัชชาธิ์ โชติธนพงศ์สถิต)  
หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ

19/11/69

57

๐  
๗

# ใบแจ้งซ่อม

388

ที่ อว 660301.6.3.13.16.5/465

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 18397-67

งานซ่อมบำรุงรับที่ สว.1-0604/67

วันที่ 25 มิถุนายน 2567

วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 04.16 น.

(๑) ชื่อผู้แจ้ง <span style="float: right;">โทร 66532</span> นางสาวศรียุญา จันเทือง หน่วยงาน <span style="float: right;">ชั้น 15</span> หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 15 อาคาร <span style="float: right;">ชั้น 15</span> อาคาร สว .19 ชั้น ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ห้องวีไอพี ด้านนอก หมายเลขครุภัณฑ์ -	รายละเอียดการแจ้งซ่อมหรือปัญหาที่พบขั้นต้น เครื่องปรับอากาศ ห้องวีไอพี ด้านนอก ไม่ทำงาน
--	--

(๒) ชื่อผู้ซ่อม ๑. ประเสริฐ ๒. .... ๓. .... ๔. .... ๕. ....  
 ลงชื่อ ประเสริฐ หัวหน้าหมวด สว.บม วันที่ ๒๖.๘.๖๗

สาเหตุ	ลำดับ	รหัสวัสดุ	วัสดุที่สั่งซื้อ / รายการ	จำนวน
<u>สว.บม</u>	1.		<u>แอร์ห้องวีไอพี</u>	<u>1.บว.</u>
<u>สว.บม</u>			<u>สว.บม</u>	
			<u>สว.บม 1/10 #10</u>	

สรุปผลการปฏิบัติงาน

เสร็จ ใช้เวลาดำเนินการ..... นาที/ชั่วโมง

ไม่เสร็จ เนื่องจาก แอร์ห้องวีไอพี

ลงชื่อ..... หัวหน้าหมวด วันที่ ๒๖.๘.๖๗

ลงชื่อ ประเสริฐ หัวหน้าหน่วย วันที่ 2.๙.๖๗

(๓) ความเห็นหัวหน้างานซ่อมบำรุง <input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุตามรายการ <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จำหน่ายชำรุด <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จ้างเอกชน <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อทดแทน <input type="checkbox"/> อยู่ในระยะประกัน <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... ลงชื่อ <u>ประเสริฐ</u> วันที่...../...../.....	(๔) ผลการพิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ และหัวหน้าดำเนินการต่อไป <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ <input type="checkbox"/> ..... ลงชื่อ..... คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่...../...../.....
---	--

(๕) ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานที่แจ้งซ่อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

งานเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

.....

ลงชื่อ ประเสริฐ วันที่ 2 / 1 / 67

หน่วยงาน สว-15

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการวัสดุที่ใช้ในการซ่อม	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
							รวมค่าวัสดุ.....บาท
							ค่าแรง.....บาท
							รวมทั้งหมด.....บาท

รายละเอียดวัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รายการ : ชุดโคมไฟผ่าตัด ขนาดหลอด ๑๑๕๐๕๕ ไฟสองสี ๒๐๐๐
- 1.1 ขนาดหลอด MODEL. RB1-1/10 #PTC VN
- 1.2 220 V - 50 Hz
- 1.3 ขนาดโคมไฟ ๒๐๐ x ๒๐๐ มม.
- 1.4 .....
- 1.5 .....
- 1.6 .....

2. เงื่อนไขการเสนอราคา


1. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ..... <sup>๕</sup> ปี
2. กำหนดการส่งมอบไม่เกิน ..... <sup>๓๐</sup> วัน
- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า..... <sup>๙๐</sup> วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

  
(นายกิตติพันธ์ สุวรรณภู)  
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอาคาร สว.19 ชั้น

  
(.....)  
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

**SIRIPAT**  
**MODEL FD1-1/10TC-KN**  
THERMALLY PROTECTED  
220V 50HZ ~ 0.82A  
CAP 5.0 UF 400 VAC  
650 RPM  
S/N F-509020020



CE

Handwritten blue scribble.